



Број: 2540400.-Д.07.09.-47472/3-22

Датум: 28.02.2023. године

Ј. КО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА

Број: 4-92/23

10.5.2023

Дана 10.5.2023. год.
СУБОТИЦА, Трг Републике 16

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ
ТРГ РЕПУБЛИКЕ бр. 16
24000 СУБОТИЦА**

**Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пословно
складишног објекта у зони пословно комерцијалних садржаја уз Сенћански
пут у блоку 52-ПГР IV**

Вашим дописом број 13-6/23 од 30.01.2023.год, који сте поднели на основу захтева Инвеститора Антуш Вукманов Шимокова, код нас заведен под бројем 2540400.-Д.07.09.-47472/1-23 од 01.02.2023. године, обратили сте се за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пословно складишног објекта у зони пословно комерцијалних садржаја уз Сенћански пут у блоку 52 – ПГР IV, на новоформираној парцели након парцелизације к.п. 36636 К.О. Доњи град.

Посматрано подручје се електричном енергијом снабдева из ТС 110/20 kV „Суботица 2“ са 20 kV изводом „Нова будућност“. Основни објекат за снабдевање је постојећа трансформаторска станица СТС-498 Суботица, са постојећом нисконапонском мрежом.

За наведене потребне снаге од 11,04 kW (за магацин 1 и магацин 2) и 17,25 kW (за канцеларије и магацин 3) у склопу пословно складишног објекта, потребно је изградити подземни кабловски вод од постојеће нисконапонске мреже до новоуграђеног ормана мерног места, типа ПОММ-2/В, на бетонском постољу САБП 300 или у ограду на линији регулације. У случају потребе за већим снагама потребно је изградити недостајућу ЕЕО која ће бити дефинисана у условима за пројектовање и прикључење.

У зависности од ангажоване максималне једновремене снаге и начина мерења, који ће бити обрађен у Идејном пројекту пословно складишног објекта, Огранак Електродистрибуција Суботица ће по добијању захтева издати услове за пројектовање и прикључење.

Рок важења ових урбанистичких услова је 12 месеци. Ови Урбанистички услови се не могу користити за издавање Локацијских услова, јер у истима у целости није разрађено питање пројектовања и прикључења, па је надлежни Орган у обавези да се јави имаоцу јавних овлашћења ради издавања Услова за пројектовање и прикључење пре издавања Локацијских услова.

С поштовањем,

Директор огранка

Душко Петровић, дипл.инж. ел

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Архиви

