



Број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-72381/3-22
Датум: 17.03.2022. године

**„GeoExpert“ doo
Адолфа Сингера бр. 11
24000 СУБОТИЦА**

Предмет: Услови за израду урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта са бензинском станицом на к.п. бр. 14167/4, 14168/6, 14168/4, 14168/3, 14168/5, 14167/2, 14169 и 14170/1 КО Нови град

Вашим дописом, који сте поднели у име Инвеститора „Техно-соор“, код нас заведен под бројем 87.1.0.0.-Д.07.09.-72381/1-22 од 21.02.2022. године, обратили сте се за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта са бензинском станицом на к.п. 14167/4, 14168/6, 14168/4, 14168/3, 14168/5, 14167/2, 14169 и 14170/1 КО Нови град.

Посматрано подручје се електричном енергијом снабдева из ТС 110/20 kV „Суботица 2“ са 20 kV изводом „Азотара 2“. Основни објекат за снабдевање је постојећа трансформаторска станица МБТС-705 Техносоор Суботица.

Потребна максимална једновремена снага, по Вашем захтеву за издавање Услови, се уклапа у постојеће одобрене капацитете: потрошачко место ЕД број 2750250767 са одобреном снагом 630 kW.

У зависности од ангажоване максималне једновремене снаге и начина мерења, који ће бити обрађен у Идејном пројекту пословног комплекса, Огранак Електродистрибуција Суботица ће по добијању захтева издати услове за пројектовање и прикључење.

Рок важења ових урбанистичких услова је 12 месеци. Ови Урбанистички услови се не могу користити за издавање Локацијских услова, јер у истима у целости није разрађено питање пројектовања и прикључења, па је надлежни Орган у обавези да се јави имаоцу јавних овлашћења ради издавања Услови за пројектовање и прикључење пре издавања Локацијских услова.

С поштовањем,

Директор огранка

Душко Петровић, дипл.инж. ел.

Достављено:

1. **Наслову**
2. Служби за енергетику
3. Архиви